



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 1б, тел.: 53-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району

600000, г. Владимир, ул. Спасская, д. 5-а, телефон: 32-40-22

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 422/1-П**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «Школа-Интернат № 30»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району Васина Роман Александровича от «23» августа 2017г. № 422/1-П, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «14» сентября 2017г. по 17 час. 00 мин. «27» сентября 2017г. проведена плановая проверка государственным инспектором города Владимир и Суздальского района по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимир отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району ст. лейтенантом внутренней службы Сидоровым Максимом Юрьевичем территории и помещений МБОУ «Школа-Интернат № 30», по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, Школьный пр-д, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор МБОУ «Школа-Интернат № 30» Штукова Т.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Объект защиты не в полном объеме оборудован системой автоматической пожарной сигнализации в части требований к количеству пожарных извещателей в помещениях. Оборудовать объект в полном объеме системой автоматической пожарной сигнализации в части требований к количеству пожарных извещателей в помещениях.	ст. 1, 4, 6, 54.91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», П. 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009	08.10.2018г.	
2	В помещениях центральной части 2 этажа спального корпуса звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука на 15 дБ выше уровня постоянного шума. Обеспечить уровень звука на 15 дБ выше уровня постоянного шума.	Ст. 1, 4, 6, 84 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.2, 4.6 СП 3.13130.2009	08.10.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения

физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности, дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Владимир и Суздальского района  
по пожарному надзору - старший инспектор отделения надзорной деятельности  
по Ленинскому району города Владимир отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району  
Сидоров М.Ю.



М.Ю. Сидоров

М.Л.П.

Предписание получило: \_\_\_\_\_



Директор МБОУ «Школа-Интернат № 30» Штукова Л.Ю.

2017г.